


<p>Согласовано          ООО «Исток»          Генеральный директор            _____ О.Е. Крутых          «Исток» _____ 2020 г.</p>	<p>Утверждено          Глава Новоникольского сельсовета            _____ В.П. Логунова          «Исток» _____ 2020 г.</p>
--	---

Техническое задание для разработки плана мероприятий по приведению качества питьевой воды на территории *Новоникольского* сельсовета в соответствии с установленными требованиями действующего законодательства:

1. Организация и проведение производственного лабораторного контроля за качеством питьевой воды из водозаборных артезианских скважин, водопроводных башен и водозаборных колонок в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»;
2. Ремонт павильонов артезианских скважин;
3. Ремонт, герметизация и оборудование кранами (в случае отсутствия) для отбора проб воды оголовков всех артезианских скважин;
4. Планировка благоустройства территорий водозаборных артезианских скважин;
5. Промывка и дезинфекция водопроводных сетей и водонапорных башен;
6. Ремонт и замена ветхих участков водопроводных сетей, задвижек, смотровых колодцев, водозаборных колонок и пожарных гидрантов;

Глава сельсовета



В.П.Логунова